



**POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ**  
**Stowarzyszenie Elektryków Polskich**

ul. Świętokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa, tel. 0-22-556 43 09  
 Warszawa, 22. 09. 2010 r.

Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego

		Obiekt		Klasa/poziom ochrony		
L.p.	Cecha/przeznaczenie	L.p.	Rodzaj	I	II	III-IV
1	Usługi publiczne	1	Budynki administracyjne			X
		2	Kina, teatry, szkoły, przedszkola		X <sup>1)</sup>	X
		3	Kościół z wieżą do 20 m			X
		4	Muzea i obiekty historyczno-kulturowe		X <sup>1)</sup>	X
		5	Hale targowe i widowiskowe itp.		X <sup>1)</sup>	X
		6	Bazary			X
		7	Zamknięte obiekty sportowe		X <sup>1)</sup>	X
		8	Baseny i hale pływackie			X
		9	Garáže (duże i średnie)		X <sup>1)</sup>	X
		10	Strefy zagrożenia wybuchowego <sup>2)</sup>	X		
		11	Urządzenia pomiaru i sterowania	X		
2	Przemysłowe i rzemieślnicze	1	Biurowe			X
		2	Produkcyjne, magazynowe			X
		3	Gastronomiczne			X
3	Noclegowe	1	Hotele, zajazdy, pensjonaty			X
		2	Duże hotele		X	
		3	Schroniska, hale noclegowe,		X	
4	Kolejowe	1	Ekspedycyjne (dworce, perony)		X	X
		2	Biurowe			X
		3	Magazynowe			X
5	Lotnicze	1	Obiekty obsługi linii lotniczych <sup>2)</sup>	X		
		2	Strefy zagrożenia wybuchem <sup>2)</sup>	X		
		3	Centra nadzoru lotniczego linii <sup>2)</sup>	X		
		4	Centra nadzoru lotniczego inne		X	
		5	Budynki odpraw pasażerskich		X <sup>1)</sup>	X
		6	Budynki administracyjne			X
		7	Hangary, magazyny			X

6	Zdrowotne i opiekuńcze	1	Obiekty intensywnej terapii <sup>2)</sup>	X		
		2	Pawilony szpitalne			X
		3	Domy opieki i domy starców		X	
		4	Budynki administracyjne			X
7	Wielkogabarytowe	1	Gmachy wyższe niż 30 m		X	
		2	Kościóły z wieżą ponad 20 m		X	
8	Mieszkalne	1	Domy jednorodzinne			X
		2	Domy wielorodzinne			X
9	Rolnicze	1	Budynki gospodarcze			X
10	Narażenia wybuchowe lub pożarowe	1	Zakłady petrochemiczne		X	
		2	Obiekty zawierające lub wykonane z materiałów łatwopalnych		X	
		2	Strefy zagrożenia wybuchem budynków i oczyszczalni ścieków <sup>2)</sup>	X		
		4	Składy amunicji <sup>2)</sup>	X		
		5	Wytwórnie i magazyny materiałów wybuchowych/pirotechnicznych <sup>2)</sup>	X		
		6	Instalacje gazów/płynów palnych <sup>2)</sup>	X		
11	Techniczne	1	Urządzenia energetyczne		X	
		2	Urządzenia telekomunikacyjne		X	
		3	Urządzenia informatyczne		X	
		4	Centrale nadzoru technicznego		X	
12	Wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne	1	Obiekty z licznym wrażliwym wyposażeniem elektronicznym <sup>2)</sup>			X

<sup>1)</sup> – Jeżeli w grę wchodzi podwyższone zagrożenie obiektu z uwagi na: eksponowane jego położenie (np. na wzniesieniach), nieodporną konstrukcję i duże wieloosobowe pomieszczenia.

<sup>2)</sup> – Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej (ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami).